



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22  
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Tomáš Kaněra  
Nové Náměstí 1250  
104 00 Praha 114

Vaše zpráva č.j.: P22 14329/2021 SEK1 05

Naše značka: DS13081/2021/02

V Praze dne: 15.12.2021

Vyřizuje: Ing. Rosypalová I.245

Vážený pane starosto,

k Vašemu dotazu týkajícímu se volných kapacit zásobování vodou a odvodu splaškových vod na PČOV Uhřetěves – v MČ Praha 22 a jejích spádových obcích sděluji:

Zásobování vodou :

Kapacita vodárenské infrastruktury v předmětné lokalitě v současné době není omezujícím faktorem a umožňuje běžný rozvoj území.

Odvádění odpadních vod:

Projektová kapacita pobočné čistírny odpadních vod Uhřetěves Dubeč ( dále i jen PČOV) je 18.695 ekvivalentních obyvatel (dále i jen EO), který odpovídá jednomu trvale bydlícímu obyvateli. Stávající počet EO připojených na PČOV je cca 12.500 EO. Počet dosud povolených připojení nových odběratelů na PČOV činí cca 3.650 EO. Zbývající volná kapacita PČOV je cca 2.500.

Z povolených a evidovaných bytových záměrů uvádíme pouze ty, které plánovanou spotřebou přesahují 200 EO.

Jedná se o záměry:

V povodí PČOV Uhřetěves - Dubeč:

1. Uhřetěvská zahrada
2. Zelené město Uhřetěves
3. Bytový dům, Blok A a Blok B

Povodí Pitkovic ( Odkanalizováno na ÚČOV Praha ):

1. Obytný soubor Kozákova
2. Obytný soubor Pitkovická



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

Uhřetěves povodí čerpací stanice odpadních vod Františka Diviše – čerpáno na ÚČOV Praha:

1. Bytový dům Františka Diviše - 1. etapa
2. Ekocity Uhřetěves II
3. Obytný soubor Kašperská

S pozdravem



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112

-ŘD2-

Ing. Julie Nováková

ředitelka divize rozvoje